

Utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland/Lappträsk kommuns ansökan om miljö tillstånd för det nya avloppsreningsverket i Lappträsk kyrkby (ESAVI/32586/2022)

BYMIN 09.05.2023 § 31
442/11.01.00/2023

Beredning

miljövårdsinspektör Maud Östman, tfn 0440 555 413.

Lappträsk kommuns biologiskt-kemiska simultanfällningsanläggning som togs i bruk 1976 är i behov av sanering. Den sökande uppskattar att byggarbetena för det nya reningsverket inleds 2023 och att det nya reningsverket skulle tas i bruk 2024–2025. Det gamla reningsverket används till dess att den nya anläggningen tas i bruk. Det nya avloppsreningsverket skulle placeras väster om det nuvarande reningsverket. Enligt planen skulle Civiltjänstgöringscentralens reningsverk (byggd 1970) tas ur bruk och områdets avloppsnät skulle sammankopplas med en transportlinje till nya reningsverket i kyrkbyn.

Vid reningsverket mottas även slam. Vid reningsverket uppkommer torkat slam samt slam- och sandavfall. Det torkade slammet och renat slam transporteras vidare för fortsatt hantering. Mängden avfall och slam kommer inte att ändra i betydlig grad från det tidigare. Komposteringsverksamheten som nuförtiden görs på området kommer att avslutas.

Lappträsk kommun ansöker om miljö tillstånd för det nya avloppsreningsverkets verksamhet och att avleda renat avloppsvatten till Tessjöån. Vid det nya avloppsreningsverket utnyttjas moderna reningstekniker och avsikten är att belastningen på utloppsvattendraget minskar, även om mängden avloppsvatten som hanteras aningen ökar. Reningsverket dimensioneras till medelflödet 500 m³/d och dimensioneringens personekvivalent är 2 400. Det renade avloppsvattnet kommer att avledas enligt den nuvarande rutten till Tessjöån.

Föredragning

Miljöchef Heidi Lyytikäinen

Förslag

Byggnads- och miljönämnden ger med anledning av ovan nämnda ansökan följande utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland:

Förnyandet av avloppsreningsverket i Kyrkbyn och dimensioneringen av reningsverket är behövligt både för avloppsvattnet i kyrkbyn och för Civiltjänstgöringscentralen och tidtabellen är brådskande.

Genom att förnya Kyrkbyns reningsverk och höja dess kapacitet förbereder man sig även på avloppsvattnet från Civiltjänstgöringscentralen. Civiltjänstgöringscentralens reningsverk är litet och apparaturen är ännu äldre än vid kyrkbyns reningsverk. Ur miljöns synvinkel är det viktigt att båda reningsverken ersätts med en anläggning som är modern och fungerande samt som till sin kapacitet är tillräcklig.

Tidtabellen för byggandet av transportlinjen från Civiltjänstgöringscentralen bör absolut fastställas i tillståndsbestämmelserna för kyrkbyns nya anläggning. Vad gäller helheten för avloppsvattenhanteringen i Lappträsk kommun är förnyandet av kyrkbyns reningsverk, genomförandet av transportlinjen från Civiltjänstgöringscentralen och avvecklingen av Civiltjänstgöringscentralens reningsverk sammankopplade till varandra.

Även de bostadshus som befinner sig vid ruten för transportlinjen och som inte omfattas av nätet ska ges möjlighet att ansluta sig till avloppet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Byggnads- och miljönämnden ger med anledning av ovan nämnda ansökan följande utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland:

Förnyandet av avloppsreningsverket i Kyrkbyn och dimensioneringen av reningsverket är behövligt både för avloppsvattnet i kyrkbyn och för Civiltjänstgöringscentralen och tidtabellen är brådskande.

Genom att förnya Kyrkbyns reningsverk och höja dess kapacitet förbereder man sig även på avloppsvattnet från Civiltjänstgöringscentralen. Civiltjänstgöringscentralens reningsverk är litet och apparaturen är ännu äldre än vid kyrkbyns reningsverk. Ur miljöns synvinkel är det viktigt att båda reningsverken ersätts med en anläggning som är modern och fungerande samt som till sin kapacitet är tillräcklig.

Tidtabellen för byggandet av transportlinjen från Civiltjänstgöringscentralen bör absolut fastställas i tillståndsbestämmelserna för kyrkbyns nya anläggning. Vad gäller helheten för avloppsvattenhanteringen i Lappträsk kommun är förnyandet av kyrkbyns reningsverk, genomförandet av transportlinjen från Civiltjänstgöringscentralen och avvecklingen av Civiltjänstgöringscentralens reningsverk sammankopplade till varandra.

Även de bostadshus som befinner sig vid ruten för transportlinjen och som inte omfattas av nätet ska ges möjlighet att ansluta sig till avloppet.

Paragrafen justerades omedelbart.

Distribution

Regionförvaltningsverket, elektroniskt
