

Näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträde 28.9.2023

Motiveringar för den avvikande mening jag anmälde till protokollet i ärende nummer 8, Delgeneralplan för vindkraft i Tetom i stadsdelen 30, Pernå

- 1) Bullermodelleringen har inte utförts med de tekniska bullervärden som tillverkaren angett i mätprotokollet och inte heller har en ökning på 5 decibel på grund av ljudets smalbandighet eller impulskaraktär använts i modelleringen. Om modelleringen hade utförts med dessa värden skulle den nuvarande säkerhetszonen på två kilometer ha blivit nästan fyra kilometer stor. (Forsby daghem och det nya skolcentret.)
- 2) Utlåtandet från försvarsmakten är från 2019, det vill säga före krisen i Ukraina. I den modellen användes 8 lägre vindkraftverk (230 m). I det nya planutkastet anges ett antal på fem kraftverk med en maximal höjd på 280 m över marknivån. Man borde ha begärt ett preliminärt utlåtande från försvarsmakten.
- 3) En miljökonsekvensbedömning måste göras, eftersom kraftverken är större än då man i den tidigare behovsprövningen begärde myndighetens utlåtande. Dessutom kräver den ökade storleken på kraftverken en mer omfattande behandling av stenmaterial, vilket har en inverkan på miljön och en eventuell bullerinverkan på daghemmet och skolcentret.

Lovisa 28.9.2023

Petri Hyvönen