

För kännedom

LOVATT 15.08.2024 § 35

Mottagna kontrollrapporter (rapporterna finns till påseende i elektronisk form):

- Grundvattentäkternas inverkan på grundvattenförhållandena, sammanfattande rapport 2023
- kontroll av vattenmiljön vid reningsverket i Liljendal, maj 2024
- vattenprovresultat för industriavloppsvatten I/2024
- kontrollrapport över Lovisaån 19.2.2024
- kontrollrapport 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 över Vårdö reningsverk
- kontrollrapport över vattenmiljön vid Vårdö reningsverk, årssammanfattning 2023
- I Isnäs togs extra nätverksprov innan spolningar utfördes, vid två punkter överskred manganhalten kvalitetsrekommendationen (52 och 53 mikrogram/liter) något, men i övrigt var resultaten mycket låga. Nya prov togs vid dessa punkter efter spolningarna, och manganhalten uppgick till 2 mikrogram/liter vid en av punkterna och till 1 mikrogram/liter vid den andra. Det kan konstateras att spolningarna var lyckade, och spolningar kommer att utföras om somrarna även i fortsättningen, för att få bort det sediment som samlats i ledningarna. Vattenuttaget från Lovisanejdens Vatten Ab:s ledning har utökats, men under perioder med hög förbrukning fås inte tillräckligt med vatten via denna ledning. Det skulle kräva byggande av flera tryckökningsstationer mellan Liljendal och Isnäs. Vattenaffärsverket utreder hur avmanganisering kunde genomföras vid Isnäs vattentäkt. För tillfället tas en liten mängd vatten från Isnäs vattentäkt (cirka 1–2 m³/d) för att vattnet ska räcka till.
- Direktionen har begärt en redogörelse för kostnaderna av saneringen på Drottninggatan–Östra Tullgatan. Kostnaderna har utretts genom att gå igenom fakturorna från 2022–2023. Kostnaderna för maskinarbete, stenmaterial, brytning, brunnar, tjälsmältning och arkeologisk övervakning har uppgått till cirka 435 000 euro. Kostnaderna för rörmaterial har beräknats uppgå till cirka 34 000 euro, vilket innebär att den totala kostnaden för saneringsarbetet har uppgått till cirka 469 000 euro.
- Tjänsteinnehavarbeslut § 8/2024

Tjänsteinnehavarbeslutet har i enlighet med 44 § i förvaltningsstadgan tillställts direktionens ordförande per e-post. Enligt 138 § i kommunallagen ska en begäran om omprövning framställas inom 14 dagar. Ärendet ska enligt 92 § i kommunallagen tas upp till behandling i ett högre organ inom den tid inom vilken begäran om omprövning av beslutet enligt 134 § ska framställas. Tidsfristen för framställande av en begäran om omprövning av tjänsteinnehavarbeslutet § 8/2024 går ut 27.8.2024.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Direktionen antecknade ärendena samt tjänsteinnehavarbeslutet § 8/2024 för kännedom och meddelade att den inte enligt 92 § i kommunallagen kommer att utöva sin övetagningsrätt i ärendet.
