



Itä-Uudenmaan  
pelastuslaitos

LAUSUNTO 2 147

sivu 1 / 1

07.11.2024

---

**Vastaanottaja**

Loviisan kaupunki  
Kaupunkisuunnitteluosasto  
PL 77  
07901 LOVIISA

**Kohde**

Dnro: 798/10.03.99.03/2024

Emmossenin alue

---

**Suunnittelutarveratkaisu**

**Pelastusviranomaisen lausunnon kohde**

Suunnittelutarveratkaisu aurinkovoimalalle Loviisan Emmossenin alueelle  
Dnro: 798/10.03.99.03/2024

Winda Energy Oy hakee suunnittelutarveratkaisua hankeyhtiönsä Joenvarren Aurinko Oy:n puolesta Loviisan Emmossenin alueelle rakennettavaksi suunnitellulle maa-asenteiselle aurinkosähköpuistolle.

**Pelastusviranomaiselle toimitetut asiakirjat**

Pelastusviranomaisen lausunto perustuu asiakirjoihin ja tietoihin, jotka ovat lähetetty sähköpostitse pelastustoimen virkapostiin 8.10.2024.

**Pelastusviranomaisen lausunto**

Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta on pyydetty lausuntoa edellä mainittuun hankkeeseen liittyen. Pelastusviranomainen ottaa lausunnossaan kantaa hankkeen suunnitelmaan Pelastuslain (379/2011) nojalla.

Tässä vaiheessa on pelastusteiden huomioiminen tärkeää. Kaikki paneelikentät tulisi olla saavutettavissa kahdesta eri ilmasuunnista virallista pelastustietä pitkin. Pelastustieohje löytyy linkistä. <https://pelastustoimi.fi/ita-uusimaa/lomakkeet-ja-ohjeet/rakenteellinen-paloturvallisuus> ja sieltä Pelastustien suunnittelu. Sammutusveden saanti tulisi myös huomioida.

Lopullisessa suunnitelmassa tulee huomioida pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ohje koskien aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuutta. Erityisesti kohta 5.3.1. joka koskee erilliset voimakentät. <https://pelastuslaitokset.fi/julkaisu/aurinkosahkojarjestelmat>

**Jakelu**

Lausunnonpyytäjä



Digitaalinen allekirjoittaja:  
FORSELL GÖRAN 91272631D  
Päiväys: 2024.11.07 15:27:33  
+02'00'

Palotarkastaja  
Göran Forsell